



FÁBRICA Y OFICINAS:
C/LONDRES S/N- P.O.BOX 86
Tel. 93 870 53 50- Fax. 93 879 00 85
08400 GRANOLLERS (BARCELONA)- SPAIN
E-mail: comercial@aquaram.com
www.aquaram.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/ *DECLARATION OF CONFORMITY*

Declaramos bajo nuestra responsabilidad como Fabricantes de los productos CH, que las válvulas de membrana contenidas en esta declaración de conformidad, cumplen los requisitos de la Directiva de equipos a presión 97-23-CE

Under our now responsibility as Manufacturers of the CH products we hereby declare, that Diaphragm Valves listed in this Declaration of Conformity, comply with the requirements of the Pressure Equipment Directive 97-23-EC

Descripción del equipo a presión:

VÁLVULAS DE MEMBRANA DE PVC-U

CONEXIONES LISAS DE 16 A 63 mm

ROSCADAS DE 3/8" A 2" Y CON BRIDAS DE \varnothing 20 HASTA 63 mm

JUNTAS TÓRICAS DE EPDM O FPM

MEMBRANA DE EPDM O FPM

Description of the pressured Equipment:

PVC-U DIAPHRAGM VALVES

CONNECTIONS SOCKET FROM 16 AT 63 mm

THREADED 3/8" AT 2" AND WITH FLANGES FROM \varnothing 20 AT 63 mm

O-RINGS EPDM OR FPM

DIAPHRAGM EPDM OR FPM

Limites de trabajo admisible:

PARA LAS CONEXIONES LISAS: 10 bar PARA TODAS LAS MEDIDAS

PARA CONEXIONES ROSCADAS: 10 bar PARA TODAS LAS MEDIDAS

PARA CONEXIONES CON BRIDAS: 10 bar PARA TODAS LAS MEDIDAS

LÍMITES DE TEMPERATURA: DESDE 0°C HASTA +60°C ADMITIENDO UNA DISMINUCIÓN DE PRESIÓN PARTIR DE 25° C SEGÚN EL DIAGRAMA DE PRESIÓN-TEMPERATURA INDICADO EN NUESTRA TARIFA

GRUPOS DE FLUIDOS 2

Admissible works limits:

FOR THE SOCKET CONNECTIONS: 10 bar FOR ALL SIZES

FOR THE THREADED CONNECTIONS: 10 bar FOR ALL SIZES

FOR THE FLANGES CONNECTIONS: 10 bar FOR ALL SIZES

TEMPERATURE LIMITS: 0°C TO +60°C, PRESSURE DECREASING IS ADMITTED FROM 25° C, AS SHOW AT OUR CATALOGUE PRESSURE-TEMPERATURE DIAGRAM

FLUID GROUP 2

Procedimiento utilizado para la evaluación de la no conformidad: LAS VÁLVULAS DE MEMBRANA DE PVC-U SON CONFORMES DE ACUERDO AL ARTÍCULO 3.3b DE LA DIRECTIVA 97-23-CE. DICHAS VÁLVULAS DE MEMBRANA NO DEBEN LLEVAR EL MARCADO CE

Conformity Assessment Procedure: THE PVC-U DIAPHRAGM VALVES ARE CATEGORIZED AND COMPLY WITH THE ARTICLE 3.3b OF THE DIRECTIVE 97-23-CE. THOSE DIAPHRAGM VALVES MUST NO BEAR THE CE-LABEL

Normas y Especificaciones Técnicas aplicadas: UNE-EN ISO 1452, ISO 727,R, ISO 7/1, UNE-EN 763, UNE-EN-917

Norms and Technical Specifications applied: UNE-EN ISO 1452, ISO 727,R, ISO 7/1, UNE-EN 763, UNE-EN-917

RICARDO RUIZ 25/04/2018

Director Técnico / *Technical Manager*

ISO 9001:2008

Quality Management Approved Since 2000.

PVC-U DIAPHRAGM VALVES ACCORDING TO PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE 97-23-CE

